

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

veřejné zakázky

„Dodávka a montáž interiéru – mobiliáře na budovu B“

v rámci akce „UHK – modernizace a rekonstrukce budovy B“

vedené v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“)

Veškerá dokumentace k této zakázce je **uveřejněna na profilu zadavatele**

<https://zakazky.uhk.cz/vz00001077>

Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
III, IČ: 62690094,
veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.,
nezapsaná v obchodním rejstříku

Zadavatel obdržel tyto dotazy, na které odpovídá:

Dotaz č. 1:

Ve výpisu informačního a prezentačního systému 504-R2, položka IS 01, je uveden popis a schématický průřez, podle kterého nelze tuto položku ocenit.

Dotaz č. 2:

Pokud jde o sjednocení se stávajícím označení a nebo bude úplně nové , prosíme o zaslání přesnějšího popisu a výkresové dokumentace této položky.

Odpověď na dotaz č. 1:

Dle názoru zadavatele je popis a výkresové dokumentace tohoto prvku dostatečný a lze tuto položku ocenit:

Položka IS-01 je dána definicí použitého typu písma (Gradec medium <https://sudetype.com/pisma/gradec>) a jeho velikostí (30mm výška (orientačně výška fontu cca 85), vystoupenutí cca 3mm).

Odpověď na dotaz č. 2:

Jde o nové označení.

Schématický řez je zvětšený (orientačně cca 7x) a je veden typickou svislou nožkou písmene (např. stojka T....) – ukazuje poměr použití materiálu: plech / výplňový tmel

Ve výpise jsou vypsány použítá písmena = přímo použité nápisy (WC MUŽI, WC ŽENY, WC INV.). Ve výpise je stanoveno, že každé dveře budou označeny pětimístným číslem.