



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Príspevková organizace zapsaná v OR
U Krajského soudu v Hradci Králové,
Oddíl Pr vložka 52
Na Brně 362
500 08 Hradec Králové 8
Tel.: 495 402 654 - ústředna
Fax.: 495 402 655
e-mail: info@tshk.cz
www.tshk.cz

Magistrát města Hradec Králové
Odbor správy majetku města
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové

Váš dopis značky / ze dne

naše značka

vyřizuje / linka

Hradec Králové

9.5.2018

TSHK/844/E/18

Bc. Třeštík/731131221

23.5.2018

Věc: Souhrnné vyjádření pro SMHK z hlediska správy (budoucí správy) majetku města k „Modernizace a rekonstrukce budovy C UHK“, rekonstrukci stávajícího objektu, nám. Svobody, SO01-budova C, SO02-Altán, IO01-Přípojka kanalizace, IO02-Přípojka vodovodu, IO03-Komunikace a zpevněné plochy, IO04-Anglický dvorek při uliční fasádě, st.p.č. 392, 759, 257, 233/19, p.p.č. 233/21, k.ú. Hradec Králové.

Žadatel:

Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

Zmocněnec:

Architekti Hrůša & spol., Atelier Brno s.r.o., Žižkova 5, 602 00 Brno

vyjádření určeno k: územnímu, stavebnímu řízení, realizaci stavby, zřízení služebnosti

Dokumentace:

- typ:
- zpracovatel: Architekti Hrůša & spol., Atelier Brno s.r.o., Žižkova 5, 602 00 Brno
- zakázk. č./datum: -/5.2018
- stupeň:

Vyjádření střediska místních komunikací:

Nemáme zásadní připomínky k výše uvedené akci dle předložené dokumentace za dodržení těchto podmínek:

- Veškeré případné zásahy do chodníku požadujeme uvést do stavu dle vzorových řezů, povrch opravit v celé šířce, nutno dodržet zásady poslední platné směrnice Statutárního města Hradec Králové pro nakládání s majetkem města HK, v případě živičných chodníků užších než 2,5m položit nový povrch v celé šíři, v případě širších 2,5m se domluvit se správcem komunikace na konkrétním postupu, domluvit se správcem komunikace na dalších úpravách chodníků (snížení obrub, nové úpravy pro nevidomé a slabozraké apod.).
- Veškeré případné zásahy do vozovky požadujeme uvést do stavu dle vzorových řezů, povrch vozovky opravit 30cm na každou stranu od hrany výkopu pro kolmé překopy, při podélných opravit ½ šíře vozovky, (pokud správce neurčí jinak), vyrovnaní silničních obrub, výměna poškozených silničních betonových krajníků, atd.
- Pro zalití styčných spár požadujeme použití pružně plastické hmoty tak, že bude položena do předem vyfrézované drážky provedené nad styčnou spárou.
- Výkopové práce musí být prováděny dle technických podmínek 146 (TP 146) zákona č.13/1997 a prováděcí vyhlášky č.104/1997. Na tyto práce požadujeme záruku 60 měsíců.
- V případě odstranění vodorovného dopravního značení toto obnovit.
- Dotčené plochy komunikací požadujeme po skončení stavby (záboru) protokolárně předat zpět do správy TS HK.

Povrch dotčených komunikací: živice, žulová dlažba

Stáří dotčených komunikací: nad 10 let

Záruky: ne

Za správnost:

Novotný Zbyněk

15.5.2018

495 402 673

606 680 411

novotny@tshk.cz

Vyjádření střediska veřejného osvětlení a dopravní signalizace:

Bez připomínek.				
Za správnost:				
Dušek Jakub	11.5.2018	495 402 667	731 131 205	dusek@tshk.cz

Vyjádření správy městské zeleně:

Z hlediska správy městské zeleně požadujeme dodržení následujících podmínek:				
<ul style="list-style-type: none">• V souvislosti se stavbou a během stavby nesmí dojít k poškození stávajících stromů, keřů a travnatých ploch.• Požadujeme, aby na plochy veřejné zeleně nenajížděla a neparkovala vozidla, nebo jiná technika.• Na plochách veřejné zeleně není přípustné deponování stavebních materiálů a zřizování stavenišť.• Investor stavby je zodpovědný, že v průběhu stavby nedojde k znečišťování okolních ploch veřejné zeleně použitým stavebním materiálem.• Za případné vzniklé škody na veřejné zeleni zodpovídá investor této stavby!				
Za správnost:				
Maternová Daniela	14.5.2018	495 402 644	727 891 023	maternova@tshk.cz

Vyjádření vodohospodáře a střediska městského mobiliáře:

Bez připomínek.				
Pozor: V místech se může nacházet neznámá dešťová kanalizace. V případě jejího nalezení požadujeme tuto skutečnost oznámit pověřenému pracovníkovi (tel. viz níže) a je nepřípustné jakékoli její poškození.				
Za správnost:				
Meravá Jana		495 402 658	731 131 219	merava@tshk.cz

Vyjádření úseku technického dohledu nad majetkem SMHK:

Bez připomínek.				
Za správnost:				
Bc. Třeštík Rostislav		495 402 645	731 131 221	trestik@tshk.cz

Upozornění: Toto vyjádření nenahrazuje souhlas majitele pozemku! Vyjádření se vztahuje pouze na pozemky a nemovitosti ve vlastnictví Statutárního města Hradce Králové.

Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců ode dne jeho podpisu.


Bc. Tomáš Pospíšil
ředitel organizace

