

INVENTARIZAČNÍ LIST HODNOTNÉHO PRVKU, DETAILU

BUDOVA PF UHK HRADEC KRÁLOVÉ č.p. 301

PRVEK: dveře jednokř. pětivýplňové	OZNAČENÍ: D1d
UMÍSTĚNÍ: 10002, 10002a, 11220,	- 3x;
PŮVODNOST: zárubeň, křídlo, závěsy;	
<p>POPIS PRVKU: dřevěné, jednokřídlé dveře rámové konstrukce s pěti výplněmi; ve spodní části horizontálně dělené na čtvrtinu a zároveň vertikálně na poloviny, dále na horizontální osminu, rozsáhlejší horní polovina dělena vertikálně na dvě stejně široké svislé obdélníky; plochy odděleny stejně širokými plochými příčlemi s klasicky profilovanými hranami; tři spodní výplně rovněž profilované, uprostřed zrcadlo ploché; horní dvojice výplní zasklená neprůhledně; křídlo je zavěšeno na třech zapuštěných závěsech s kuželovými konci s kuličkou; klikový aparát nepůvodní - bakelit; obložky dveřních ráků jsou klasicky profilované - s profilovanou obložkovou lištou; obložení vnitřních stěn zrcadlí členění křídla dle možností síly zdi;</p> <p>(dvojice zcela nových dveří u výtahů rovněž pětivýplňová);</p> <p>DETAILY: dveřní kování – závěsy původní, klikový aparát nepůvodní, zadlabaná mechanická vložka; nátěr nepůvodní v nepůvodní barevnosti – slonová kost nebo novodobé fládrování ve světlejším odstínu, vč. závěsů;</p> <p>ROZMĚRY: 90 x 217 x 25 cm</p> <p>DATA: 1897, 1923</p> <p>NÁVRH NA ZACHOVÁNÍ: doporučuji zachovat původní prvky v co nejvyšší míře původnosti; ideálně nahradit klikový aparát vhodným typem dle dochovaných prvků – materiál mosaz přirozená matná; po průzkumu původní barevnosti uvést celek do původního stavu v kontextu aktuálního poznání stavební historie budovy;</p>	

NÁHLED (více viz příložený dat. nosič):

