

INVENTARIZAČNÍ LIST HODNOTNÉHO PRVKU, DETAILU

BUDOVA PF UHK HRADEC KRÁLOVÉ č.p. 301

PRVEK: dveře jednokř. šestivýplňové	OZNAČENÍ: D1b
UMÍSTĚNÍ: 11002, 11002A, 11003, 11006A, - 4x;	
PŮVODNOST: obložková zárubeň, křídlo, závěsy;	
<p>POPIS PRVKU: dřevěné, jednokřídle dveře rámové konstrukce s šesti výplněmi; ve spodní části horizontálně dělené na čtvrtinu a osminu, zbytek jedno pole, plocha vertikálně dělena na dvě stejně široké poloviny; plochy odděleny stejně širokými plochými příčlemi s klasicky profilovanými hranami; výplně rovněž profilované, uprostřed zrcadlo ploché; křídlo je zavěšeno na třech zapuštěných závěsech s kuželovými konci s kuličkou;</p> <p>klikový aparát nepůvodní – hliník, bakelit, kov s úpravou leštěná mosaz;</p> <p>obložky dveřních ráků jsou klasicky profilované - obvodové lemování profilovanou obložkovou lištou; výrazné odsazení od povrchu stěny;</p> <p>obložení vnitřních stěn zrcadlí členění křídla dle možností síly zdi;</p> <p>vysoce kvalitní řemeslné zpracování s dokonalým sesazením spojů;</p>	
<p>DETAILY: klikový aparát nepůvodní, zadlabaná mechanická vložka; nátěr nepůvodní v nepůvodní barevnosti – slonová kost, hnědý nátěr nebo novodobé fládrování ve světlejším odstínu, vč. závěsů;</p>	
ROZMĚRY: 95 x 220 x 24 cm	DATE: 1887
<p>NÁVRH NA ZACHOVÁNÍ: doporučuji zachovat původní prvky v co nejvyšší míře původnosti;</p> <p>ideálně nahradit klikový aparát vhodným typem dle dochovaných prvků – materiál mosaz přirozená matná;</p> <p>po průzkumu původní barevnosti uvést celek do původního stavu v kontextu aktuálního poznání stavební historie budovy;</p>	

NÁHLED (více viz příložený dat. nosič):

