



Váš dopis zn. ze dne: e-mail 7.7.2017
Naše značka: 1602/THHK/2017/Zv
Za správnost: Zvěřina Michal - ☎ 495 279 169
Datum: 10.8.2017

Architekti Hrůša & spol.
Ateliér Brno, s.r.o.
Ing. Jiří Papoušek
Žižkova 5
602 00 Brno

Věc: Vyjádření

Na základě Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí pro projekt stavby **Rekonstrukce univerzity Hradec Králové** Vám z titulu vlastníka sítí technické infrastruktury sdělujeme, že ve Vašem **zájmovém území se nachází sekundární teplovody a další zařízení (kabelové rozvody)** v majetku a správě Tepelného hospodářství Hradec Králové, a.s. V příloze Vám zasíláme orientační zakres našich sítí.

Při realizaci stavby dojde ke styku s našimi sítěmi. Před zahájením prací musí být požádáno o vytýčení našich sítí, které provede p. Michal Zvěřina, tel. 604 951 125 na základě zaslané objednávky.

Před zahájením stavby musí být na náklady investora provedeny takové úpravy, které zajistí ochranu teplovodu před jeho poškozením. Při realizaci stavby nesmí dojít k přejíždění potrubních rozvodů těžkou stavební mechanizací. Kontrolu tohoto opatření provede zástupce THHK se zápisem do stavebního deníku. Při realizaci stavby nesmí dojít k poškození tělesa teplovodu. Vzhledem k tomu, že stavba bude probíhat v blízkosti, případně uvnitř ochranného pásma teplovodu, musí být veškeré stavební a zemní práce uvnitř ochranného pásma prováděny pouze ručně a s maximální opatrností.

Ochranné pásmo teplovodu je dle Zákona č. 458/2000 Sb., § 87, odst. 2 vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením pro výrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5m.

V případě křížení s ostatními sítěmi musí být dodržena minimální výšková vzdálenost od teplovodu 0,2m, v případě souběhu v ochranném pásmu nesmí být nad teplovodem vedeny žádné sítě. V tomto případě musí být zachován minimální odstup 0,5m od vnější hrany teplovodního kolektoru nebo předizolovaného potrubí. Křížení s našimi sítěmi musí být provedeno kolmo na osu teplovodu.

V ochranném pásmu teplovodu nesmí být realizována žádná výsadba stromů ani dřevin. Sekundární teplovod musí i do budoucna zůstat přístupný z důvodu oprav případných havárií nebo rekonstrukcí.

V případě odkrytí teplovodu nebo předizolovaného potrubí musí být okamžitě kontaktován dispečink Tepelného hospodářství Hradec Králové, a.s. na tel. číslo 495 262 663. Před záhozem v ochranném pásmu teplovodu nebo v místě kontaktu s teplovodem musí být přizván zástupce Tepelného hospodářství Hradec Králové, a.s. ke kontrole stavu topných kanálů. O této kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku zhotovitele stavby.

Na základě zápisů do stavebního deníku učiněných zástupcem THHK bude vydáno souhlasné stanovisko THHK o kontrole teplovodu po ukončení stavebních a zemních prací. Pro kontrolu dodržení ochranného pásma teplovodu požadujeme po ukončení stavebních prací předložit geodetické zaměření všech nových inženýrských sítí. Souhlasné stanovisko o kontrole teplovodu a dodržení ochranného pásma je podmínkou pro vydání povolení k užívání stavby.

V případě dodržení našich podmínek souhlasíme s vydáním povolení k realizaci stavby. Naše vyjádření platí do 10.8.2018, před uplynutím této doby může být na požádání prodlouženo.

S pozdravem

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ
HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.
Na Brně 362
500 06 Hradec Králové
(10) IČ: 25282174 DIČ: CZ25282174

Ing. Petr Juránek
investiční náměstek



SITUACE SÍTÍ THHK a.s. - V LIPKÁCH, MĚŘÍTKO 1:1 000

