

Ing. Kateřina Plíhalová

Váš dopis:
9. 5. 2018

Naše č.j.:
POS 319/18

Vyřizuje:
Bůta/238464553

Datum:
15.5.2018

Věc: Stanovení podmínek ochrany sítí elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: „Modernizace a rekonstrukce budovy B a C Univerzita Hradec Králové, náměstí Svobody, budova „C“, parc. Č. 392, 759“

Na základě vydaného platného vyj. o exist. SEK č. j. **656811/17**, předložené situace stavby, Vám vydávám následující vyjádření:

- 1 Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK.
- 2 SEK je nutno v místech křížení s novými IS, komunikacemi, vjezdy na pozemek, parkovacím stáním, autobusovým zálivem, oplocením s podezdívkou apod. uložit do chráničky s přesahem na každou stranu 0,5 m při dodržení prost. normy ČSN 73 6005.
- 3 Při uložení IS do souběhu s provozní trasou SEK je nutno dodržet doporučení prost. normy ČSN 73 6005.
- 4 Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu provozní SEK (1 m na každou stranu od krajního vedení), je nutno prokazatelně ověřit zemní umístění SEK.
- 5 Na nemovitosti je umístěn rozvaděč zabezpečující telekomunikační službu, v rámci stavebních prací nesmí dojít k zakrytí rozvaděče. Rozvaděč zůstane zachován beze změny, zůstane volně přístupný.
- 6 Úspěšný kolaudační souhlas se stavbou je podmíněn kladným zápisem o kontrole před záhozem případně odkryté SEK.
- 7 V případě, že stavba nepřekračuje výšku 15 m nad stávající zástavbou (krajinou), a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), (odst. IV. čl. 4 – Všeobecné podmínky ochrany - vyjádření o existenci SEK) není třeba vydávat speciální podmínky ochrany pro RR trasu. V případě, že překračuje je nutno dodat přesné souřadnice nové stavby a žádost podat znovu.
- 8 Za předpokladu, dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1 – 7, které budou ošetřeny v rozhodnutí stavebního úřadu a v prováděcí dokumentaci stavby, nemáme k navrhované stavbě žádných dalších připomínek a souhlasíme s její realizací.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063




Specialista ochrany SEK Bůta Jiří

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

Jiří Bůta 602 485 857, jiri.buta@cetin.cz www.cetin.cz

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

**Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623**

Jiří Bůta 602 485 857, jiri.buta@cetin.cz www.cetin.cz