

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 7 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

veřejné zakázky

„UHK – modernizace a rekonstrukce budovy C“

v rámci dotačního programu: 133 240 Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol; název projektu: UHK – modernizace a rekonstrukce budovy C

v otevřeném řízení dle § 56 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v účinném znění (dále jen „Zákon“)

Veškerá dokumentace k této zakázce je **uveřejněna na profilu zadavatele**

<https://zakazky.uhk.cz/vz00001033>

Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
III, IČ: 62690094,
veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.,
nezapsaná v obchodním rejstříku

Zadavatel obdržel dne 24. 02. 2022 žádost o dodatečné infce (dále i jen DI), resp. tyto dotazy:

Dotaz 1.)

V technické zprávě VZT na straně č. 8 v bodě 9 - protipožární opatření se uvádí, že VZT potrubí bude protipožárně izolované s odolností 30 min. V PBŘ je na straně č. 39 uvedeno, že VZT potrubí - požární bude provedeno s odolností EI 30, avšak ve výkazu výměr VZT (položky č. 27, 53, 70) je uvedena protipožární izolace EI 90.

Prosíme zadavatele o informaci, popřípadě provedení opravy výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

V TZ je uvedeno:

Objekt je rozdělen na příslušné požární úseky. Potrubí vzduchotechniky procházející rozdílnými požárními úseky a zároveň překračující svým průřezem limitní hodnotu 0,04m² bude opatřeno požárními klapkami či požární izolací v souladu s PBŘ. Vzduchotechnické potrubí, které vede v instalačním kanále v podlaze, bude protipožárně zaizolováno s požární odolností 30 min. Veškeré prostupy požárně – dělící konstrukcí budou utěsněny protipožární pěnou. V případě požáru dojde k blokování provozu veškeré vzduchotechniky.

V PBŘS je uvedeno:

VZT potrubí, které bude prostupovat prostorem CHUC bude provedeno jako kovové a v prostoru CHUC bude provedeno bez vyústek, a bude izolováno na požární odolnost EI 30 DP1 – požární odolnost bude doložena doklady v souladu s vyhl. 246/2001 Sb.


Ve výkaze výměr VZT jsou řádky 27, 53 a 70, které popisují izolaci potrubí patřící k jednotkám:

Zařízení č. 1 - Větrání a chlazení hudební síně

Zařízení č. 2 - Větrání chodby a šaten

Zařízení č. 3 - Větrání učeben 1.PP

Jde o potrubí, které sice částečně je v kanále (nemá tedy dle VZT izolaci na 30 min, ale dle PBŘS), a neprostupuje CHUC, (tedy pro něj neplatí odstavec na str. 39 PBŘS), ale jen prostupuje jiným požárním úsekem za daných místních podmínek.



Protože je potrubí uzavřeno požárními klapkami jen na jednom konci (u jednotky) a vyústění v sále klapky nemá (nejde je umístit a servisovat), je celé provedeno izolované na 90 min (je náhradou požárně dělící konstrukce mezi požárními úseky – vnitřek potrubí je součástí požárního úseku sálu.) – v pbřs není rozepsáno – je dáno požadavky na dělící konstrukce.

Výkaz se ocení na EI90, jak je uvedeno.