



**DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1**  
pro veřejnou zakázku

**„Stavební úpravy pracoviště centra terénní archeologie – I. etapa“**

Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové  
III, IČ: 62690094,  
veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.,  
nezapsaná v obchodním rejstříku

**Zadavatel obdržel následující dotazy, které zodpovídá:**

- 1) Tabulka dveří : položka D1 – dveře mají být plastové a zároveň s požární odolností, což je v rozporu. Nabízí se možnost záměny za hliníkové, kde ale bude nejspíš dražší cena.  
(Pol. č. 93 ve výkazu výměr SO 01.1b – Stavební část – nové konstrukce)
- 2) Tabulka oken : položka W01 – okno má být plastové a zároveň s požární odolností, což je v rozporu. Nabízí se možnost záměny za hliníkové, kde ale bude nejspíš dražší cena.  
(Pol. č. 108 ve výkazu výměr SO 01.1b – Stavební část – nové konstrukce)
- 3) Tabulka dveří : položka D10 – v tabulce je uveden počet kusů 2, ale ve výkazu výměr je uveden kus pouze 1.  
(Pol. č. 90 ve výkazu výměr SO 01.1b – Stavební část – nové konstrukce)
- 4) Ve výpisu výrobků PSV - dveře a okna je u pozice D1 a W01 uveden materiál plast a zároveň je v poznámce uveden požadavek na požární odolnost, což je v rozporu. Prosíme o prověření tohoto požadavku.
- 5) Dotaz č. 1: vnitřní dřevěné dveře \_ ve výkazu výměr povrch CPL, v technické zprávě dýha a ve výpisu prvků je povrch folie -jaký povrch přesně požadujete ?
- 6) výplně otvorů D1 a W01 mají mít požární odolnost EI a EW 30DP3 \_ dle VV a výpisu prvků jsou plastová - co platí?

**Odpověď zadavatele:**

**Dotazy č. 1), 2), 4) a 6)** jsou defacto totožné a zadavatel na ně odpovídá souhrnně: Výplně otvorů D1 a W01 s požární odolností jsou nově navrženy jako hliníkové. Ve výpisu prvků a výkazu výměr bylo opraveno (viz přílohy: D.1.1.13 Výpis výrobků PSV - dveře, okna dle DI č. 1 a Příloha č. 1 - Výkaz výměr dle DI č. 1). S případnou vyšší cenou dveří zadavatel počítá.

**Dotaz č. 3)** Ve výkazu výměr byla opravena výměra dveří ozn. D10 na počet 2 kusy (viz Příloha č. 1 - Výkaz výměr dle DI č. 1).

**Dotaz č. 5)** Nové vnitřní dřevěné dveře budou s povrchovou úpravou CPL. V technické zprávě a výpisu prvků bylo opraveno (viz přílohy D.1.1.01 Technická zpráva dle DI č. 1 a č. 1 - Výkaz výměr dle DI č. 1).

**Přílohy:**

- Příloha č. 1 - Výkaz výměr dle DI č. 1
- D.1.1.01 Technická zpráva dle DI č. 1
- D.1.1.13 Výpis výrobků PSV - dveře, okna dle DI č. 1

V Hradci Králové dne 18. 11. 2022