



- | | | |
|-----|-----|--|
| ▶ 1 | 1 ◀ | kabely uloženy ve stávajících kab. žlebech |
| ▶ 2 | 2 ◀ | kabely uloženy v plastové trubce pod omítkou |

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N; AC 50 Hz; 400/230 V
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
 AUTOM. ODPOJ. OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41 ed.3
 SÍŤ: TN – C/S

G. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	PETR KAREŠ Lidická 522 552 03 Česká Skalice mob. 732 767 670 IČO:42888051, DIČ:CZ6110011963
	P. KAREŠ		
INVESTOR:	Univerzita Hradec Králové, Rokitsanského 62, Hradec Králové		
AKCE:	Univerzita Hradec Králové – budova S na úrovni III.NP – stavební úpravy pro chemickou laboratoř v místnosti S33		MĚŘÍTKO: 1 : 50 FORMÁT: 6 A4 DATUM: 2/2023 DÍL: ELEKTRO
VÝKRES:	ELEKTROINSTALACE – DATA		EV. ČÍSLO 78/23 Č. VÝKR. D.1.4.6

Tento dokument je duševním vlastnictvím firmy Petr Kares
Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno užit
nebo jakýmkoliv způsobem reprodukovat
bez písemného souhlasu uvedené firmy