

Investor : Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové 3
Stavba : Rekonstrukce WC pro imobilní osoby
Místo : k.ú. Hradec Králové, Hradecká čp. 1227/4, p.č.st. 1854
Objekt : Budova A
Stupeň : RDS
Projekt : Ateliér Falátek, Sportovní 686, 500 09 Hradec Králové

VYJÁDŘENÍ STATIKA

Pro rekonstrukci WC pro imobilní osoby v budově A je třeba v stropěch nad 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4. NP vyvrtat 2x3 otvory průřezu 100mm. Jejich situování viz stavební výkresy.

Otvory řešit nad filigránovými deskami. Je nutné použít vrtání, v žádném případě pneumatické kladivo.

Vrtání vždy shora, provrtat i filigránové desky. Nové otvory prověřit sondou, vrtat mezi žebry filigránových stropů. K dispozici je vždy prostor 300x500mm. Osová vzdálenost nosníků je 400mm po délce a 600mm po šířce. Tloušťka žeber je 100mm.

V případě nejasností a problémů při realizaci budeme na vyzvání operativně k dispozici.

V Hradci Králové 5.12.2023

Ing. Jiří Otčenášek

