

Ing. Ivana Svatošová - DA&P	INVESTOR : Univerzita Hradec Králové, Rokitsanského 62, 50003 Hradec Králové
Projektová činnost v investiční výstavbě	STAVBA : Univerzita Hradec Králové - budova A
	OBJEKT : Stavební úpravy - imobilní WC
Na Vyšehradě 202, 503 02 Předměřice n/L	PROF.ČÁST : D.1.4.Technika prostředí staveb - Elektroinstalace
tel.604232175, svatos.elektro@seznam.cz	ZPRACOVAL : Ing. Svatoš
	Datum : 10.01.2024

VÝPIS MATERIÁLU

Rekapitulace viz Arch.čís.: 1603-RV-EL

Ceník. položka	Název - popis			Měr. jedm.	Množ.	Cena materiálu		Cena montáže	
	Název	Typ	Další údaj			Jednotk.	Celkem	Jednotk.	Celkem
INSTALAČNÍ MATERIÁL									
KOPOS	Trubka ohebná PVC/350N 1425		D= 25mm	m	80,0				
KOPOS	Lišta vkladací	LHD do 40x40	PVC	m	80,0				
KOPOS	Krabice universal.	1901-KU68/2	přístroj.	ks	40,0				
KOPOS	Krabicová rozvodka	1903-KR68/2	vč. svork.	ks	20,0				
KOPOS	Krab.do sádrokart.C2	KU 68/7 1L/1	univerzal.	ks	20,0				
KOPOS	Krab.do sádrokart.C2+víc	KUL 68-45/LD2	rozvodka S-66	ks	10,0				
Hensel	Rozvodka , IP66 - bílá	DK0202GZ	do 5x2,5mm2	ks	24,0				
EB Bečov	Svorka zemnicí 1/2"	ZS4 standard	vodovod.baterie	ks	64,0				
INSTALAČNÍ MATERIÁL celkem					.				
VODIČE									
	Vodič celoplast. zel.žl.	CY (HO7V-U) 6		m	160,0				
	Vodič celoplast.	CYA (HO7V-K do 2,5		m	120,0				
	Kabel celoplast.	CYKY-J	3x1,5	m	400,0				
	Kabel celoplast.	CYKY-J	3x2,5	m	160,0				
	Vodič celoplast.zelenožl.	AY	2,5 mm2	m	80,0				
VODIČE celkem					.				
KABELOVÉ SOUBORY, IZOLÁTORY									
	Ukončení kabelu smršť.zák bez letování do	4x4		ks	40,0				
	Ukončení vodičů v rozvad. nebo na přístroji	2,5 mm2		ks	100,0				
DenBraven	Utěsnění kabelu protipožár PU pěna/700ml	DIN4102B2		ks	8,0				
KABELOVÉ SOUBORY, IZOLÁTORY celkem					.				
PŘÍSTROJE									
	Program TANGO	bílá	10A/250V						
	Kompletní přístroje vč. krytu a rámečku								
ABBPRA	Spínač jednopólový, řazení 1		3558-01340	ks	16,0				
ABBPRA	Tlačítkový ovl.zap.+orient., sig. dout.ř.1/0,1		3558-A91342	ks	8,0				
	Program Reflex SI IP20	plast	10(16)A/250V						
Ensto	Sada pro nouz.signalizaci	3280B-C10001 I	15-28V/AC	ks	8,0				
	JISTIČE, POJISTKY, OSTATNÍ								
OEZ LETO	Jistič 1pol.	LSN 10B/1	10A	ks	8,0				
OEZ LETO	Jistič 1pol.	LSN 16B/1	16A	ks	8,0				
OEZ LETO	Impulsní relé paměťové	MIR-16-001-A2.	16A, 0/1	ks	8,0				
PŘÍSTROJE celkem					.				
SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ									
SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ celkem					.				
SVÍTIDLA									
Modus	Svítilno LED podhl. IP40	FIT3000A4KN6	28W LED	ks	16,0				
SVÍTIDLA celkem					.				

Ceník. položka	Název - popis			Měr. jedn.	Množ.	Cena materiálu		Cena montáže	
	Název	Typ	Další údaj			Jednotk.	Celkem	Jednotk.	Celkem
Arkys	OCEL. KONSTRUKCE, PŘEPÁŽKY								
	Kabelové žlaby drátěné do 100x50mm vč. příslušenství			m	60,0				
	Ocel. konstrukce do 35x35x4mm se zhotov.			kg	80,0				
	OCEL. KONSTRUKCE, PŘEPÁŽKY celkem						.		
	VRCHNÍ VEDENÍ VN, NN								
	VRCHNÍ VEDENÍ VN, NN celkem						.		
	HROMOSVOD, UZEMNĚNÍ								
	HROMOSVOD, UZEMNĚNÍ celkem						.		
	OSTATNÍ MATERIÁL								
	Drobný pomocný a spojovací materiál - z nosného materiálu %				3,0				
	MONTÁŽE nezahrnuté do předchozích položek								
	Ochranné pospojování ostat. konstr. do 16 volně			m	160,0				
	MONTÁŽE OSTATNÍ celkem						.		
	DEMONTÁŽE vč. ekologické likvidace demont. materiálu								
	Demontáž stávajících svítidel a přístrojů			hod	50,0				
	Demontáž stávajících kabelů			hod	40,0				
	DEMONTÁŽE celkem						.		
	ZKOUŠKY A REVIZE								
	Výchozí revize - objem montáže v tis.Kč	100 - 500		ks	1,0				
	ZKOUŠKY A REVIZE celkem						.		
	NÁTĚRY								
	Nátěr 1x zákl.+2x vrchní na 1kg OK	šedá		kg OK	80,0				
	NÁTĚRY celkem						.		
	DODÁVKY								
	Osušovač rukou	StarFlow	2,5kW/230V	ks	8,0				
	DODÁVKY celkem bez dopravy a přesunu						.		
460- 68-0162 68-0582	ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE DLE CENÍKU 46-M								
	Průraz zdi cihelné tl. do 30cm	do 0,0225m2		ks	16,0				
	Vysekání drážky pro kabel do 3x5cm	zeď cihlová		m	150,0				
	ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE celkem						.		
	HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA								
	Dohledání stávajících kabelů			hod	30,0				
	Úprava stávajících rozvaděčů			hod	40,0				
	Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách			hod	20,0				
	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi			hod	20,0				
	Nepředvídané práce			hod	10,0				
	HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA celkem						.		

Poznámka.

Typy přístrojů a zařízení uvedeny jako standard.

Možno nahradit výrobky jiných dodavatelů při zachování obdobných parametrů, především:

Spínací, jističí přístroje, rozvaděče - jm.proud a napětí, zkratová odolnost a selektivita, krytí IP., životnost,

Svítidla - světelně-technické parametry (viz tech. listy), krytí IP., životnost

Při náhradě svítidel dodavatelem, musí dodavatel provést kontrolu, případně přepočet návrhu osvětlení.

Kabelové lávky a rošty - rozměry, nosnost, rozteče podpěr, povrchová úprava žárový pozink

Dodavatel si doplní dle svých zvyklostí a možností položky:

Zařízení staveniště (GZS)

Práce pomocné výroby (PPV)

Doprava dodávek na staveniště, Přesun na staveništi