

Ing. Ivana Svatošová - DA&P	INVESTOR :	Univerzita Hradec Králové, Rokitsanského 62, 50003 Hradec Králové
Projektová činnost v investiční výstavbě	STAVBA :	Univerzita Hradec Králové - budova A
	OBJEKT :	Univerzita Hradec Králové - budova A
Na Vyšehradě 202, 503 02 Předměřice n	PROF.ČÁST :	D.1.4.Technika prostředí staveb - Elektroinstalace
tel.604232175, svatos.elektro@seznam.cz	ZPRACOVAL :	Ing. Svatoš
		Datum : 10.01.2024



LEGENDA ELINSTALACE

1603-LE-EL

Značka	Ozn.	Dodavatel	Název - popis			Poznámka
			Název	Typ	Další údaj	







SVÍTIDLA

jinak neoznačená svítidla v krytí IP20




	A	Modus	Svítidlo LED podhl. IP40	FIT3000A4KN6	28W LED	
		Udržovaná osvětlenost Em v luxech :	200 lx	chodby, sociálky		

PŘÍSTROJE-SPINAČE

jinak neoznačené přístroje v krytí IP20

	ABB PRA	Spínač jednopólový, řazení 1	3553-01289	Tango -vč. rámečku a ovl. krytu		
	ABB PRA	Tlačítkový ovl.zap. - bílý ř.1/0	3553-80289	Tango -vč. rámečku a ovl. krytu		
	SSI	Ensto	Tlačítko signál. tahové	FAP 3002	15-28V/AC	
	S1SI	Ensto	Tlačítko signál. prosvětlené	FAP 2001	15-28V/AC	
	ASI	Ensto	Alarm (bzučák+signálka)	FIM 1200	15-28V/AC	
	TSI	Ensto	Trafo izol. 230/15V,2VA	FLM 1000	do KU68	

ROZVADĚČE, ZAŘÍZENÍ

	RH	Navržený rozvaděč	hlavní, podružný	viz výkresy č.		
	RMS120,130 až 420,430	Stávající rozvaděče	podružné, upravené	viz výkres č.1603-07-EL		
	AEG	El. osušovač rukou	H180	1,8kW/230V	dodá interiér	
	dodá VZT	Vzduchotech. zařízení	s udáním výkonu v kW			

TRASYS VEDENÍ

	SDRUŽENÉ KABELOVÉ TRASY SILNOPROUDU	pod omítkou, v sádkart.stěně, ve žlábech nad podhledem
--	-------------------------------------	--