



Univerzita Hradec Králové

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1
pro veřejnou zakázku malého rozsahu

**„Dodávka stavby „Univerzita Hradec Králové - tělocvična Flošna stavební úpravy
– šatny a umývárny“**

Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové

Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III, IČ: 62690094,
veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku

Zadavatel obdržel následující dotazy a odpovídá na ně:

stavební část

47 M 611620.1 dveře jednokřídlé CPL laminát plné 800x1970mm, odstín bílý, kování
matný chrom kus 3,000

jedná se o dveře voštinové nebo DTD?

Odpověď: Jedná se o dveře z odlehčeného DTD.

53 M 5905413.1 profil přechodový nerez m 2,640

rovný, obloukový, narážecí, samolepící, šířka?

Odpověď: Uvažujte narážecí rovný, bude případně vyvzorkováno při samotné realizaci.

64 K 781479193X3.1 Příplatek k cenám za montáž a dodání všech doplňkových prvků a
lišť (nerez) dle vybraného výrobce a úprav (proniků) v obkladech m2 93,770

kolik proniků a jakých průměrů? uveďte celkovou délku lišt, o jaké doplňkové prvky se
jedná?

Odpověď: rozsah prací je jasně dán výkresy projektové dokumentace, nejedná se o
klasickou URSovou položku, proto je její hodnota uvedena komplet pro výměru v m2,
uvažuje se s lištami ukončujícími 48,2bm, lišty rohové 19,6m a 24 proniků d=35mm

734 Ústřední vytápění - armatury

podle kódů položek tohoto oddílu je zřejmé, že se jedná o dodávku a montáž. K čemu se
tedy váže položka 6 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus
4,000

Odpověď: tato položka je uvažována pouze pro případ opětovného nutného znovu
nasazení při realizaci

elektro

16 K Pol16 Průraz zdi cihelné tl do 30 cm ks 10,000

jakého rozměru je průraz?

Odpověď: průměr do 5cm2