



Univerzita Hradec Králové

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2
pro veřejnou zakázku malého rozsahu

**„Dodávka stavby „Univerzita Hradec Králové - tělocvična Flošna stavební úpravy
– šatny a umývárny“**

Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové

Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III, IČ: 62690094,
veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku

Zadavatel obdržel následující dotazy a odpovídá na ně:

stavební část

*72 K vyb03 M+D vestavěná policová skříň 1000/700/2900mm - odstín teak kus 1,000
kolik polic?*

*Odpověď: Uvažujte uprostřed s jednou pevnou policí a nahoře a dole vždy dvě police
variabilní.*

elektro

*8 K Pol8 rozvodka IP54 pod omítku ks 3,000
uvedte bližší specifikaci*

*Odpověď: Uvažujte elektroinstalační krabici v uzavřeném provedení s krytím IP66 vč. víčka
s rozměry cca 80x80x50 (d x š x hl) a řadovou svorkovnicí s instalací do krabice. Bude
vyvzorkováno k odsouhlasení před samotnou realizací.*

*15 K Pol15 svorka na potrubí ks 15,000
uvedte bližší specifikaci*

*Odpověď: Uvažujte se zemnicí svorkou s měděnou páskou s upínáním 3/8 až 2 palce. Bude
vyvzorkováno k odsouhlasení před samotnou realizací.*