



Náhrada 1ks zásuvky profil 45+rez.
za 2 zásuky - 1x5525N-C02357B +
1x5595N-C02357B / v prostoru celkem 18 výměn /

Ve stávajících podlahových krabicích 18 ks bude demontována 1 zásuvka
profil 45 s modulem rezervy, Zásuvka bude nahrazena 2x zás. modulem 45
1x5525N-Co2357B a 1x5595N-C02357B.

VEDOUČÍ PROJEKTU: Ing.arch. T. JIRÁSKOVÁ		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JIŘÍ HÁJEK		ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel,fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESE:				
JIŘÍ HÁJEK	VÁCLAV SHÁNĚL	VÁCLAV SHÁNĚL	JIŘÍ HÁJEK	ČÍSLO ZAKÁZKY	43-H-2019
INVESTOR: Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III				DATUM	07.2019
Rozšíření kapacit volného výběru Univerzitní knihovny v budově A ulice Hradecká 1227, Hradec Králové				DRUH PROJEKTU:	
				DPS	
				TYP PROFESE:	
Úpravy přístroj. náplně podl. krabic - galerie				Silnoproudá elektrotechnika	
				MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
				1 : 100	D1.4.EL3