


oceloplechová rozvodnice na povrch 600x800x200 mm, IP40/20



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N; AC 50 Hz; 400/230 V  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:  
AUTOM. ODPOJ. OD ZDROJE DLE ČSN 332000–4–41 ed.2  
SÍŤ: TN – C/S

Tento dokument je duševním vlastnictvím firmy Petr Kareš  
Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno užit  
nebo jakýmkoliv způsobem reprodukovat  
bez písemného souhlasu uvedené firmy

G. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	PETR KAREŠ Lidická 522 552 03 Česká Skalice mob. 732 767 670 IČO:42888051, DIČ:CZ6110011963	
	P. KAREŠ			
INVESTOR:	Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové			
AKCE:	Univerzita Hradec Králové – Budova S na úrovni I.NP stavební úpr. pro instalaci výpočetního clusteru v místnosti č. C1.040		MĚŘÍTKO:	-----
			FORMÁT:	2 A4
			DATUM:	10/2019
			DÍL:	ELEKTRO
VÝKRES:	ROZVADĚČ RPC		EV. ČÍSLO	Č. VÝKR.
			151/19	D.1.4.4