

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

veřejné zakázky

„UHK – modernizace a rekonstrukce budovy B“

v rámci dotačního programu: 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol, název projektu: UHK – modernizace a rekonstrukce budovy B v otevřeném řízení dle § 56 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“)

Veškerá dokumentace k této zakázce je **uveřejněna na profilu zadavatele**

<https://zakazky.uhk.cz/vz00000924>

Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

III, IČ: 62690094,

veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.,

nezapsaná v obchodním rejstříku

Zadavatel obdržel žádosti o dodatečné infce, resp. tyto dotazy:

1/

V dostupné dokumentaci slaboproudu, který je ve stupni prováděcím, chybí přehledová schémata. Jedná se hlavně o požárně bezpečnostní instalace (EPS a evak. rozhlas). Podle vyhlášky o dokumentaci staveb 499/2006 mají být přehledová schémata součástí projektu ve stupni prováděcím. Doplní zadavatel uvedená přehledová schémata?

2/ Z důvodu modernizace - rekonstrukce slaboproudu na objektu univerzity, žádáme o informaci, která firma servisuje stávající slaboproudé systémy. Popř. kontakt na jejího zástupce a to z důvodu konzultace ohledně programových úprav, možnosti rozšíření systému apod.

Zadavatel odpovídá:

1/

Dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. je obsah a rozsah projektové dokumentace uveden jako rámcový a vzhledem k malé složitosti uvedené části slaboproudu není bezpodmínečně nutné schémata dokládat. Přesto se zadavatel rozhodl tato schémata pro úplnost doplnit pro předejití možných budoucích problémů.

Přílohy: D.1.4.F.19 schéma EPS

D1.4.F.20 schéma ER

2/ Na stavbě jsou firmami servisovány níže uvedené slaboproudé systémy:

Telefonní systémy

Clarystone s.r.o.

Rostovská 1481/2a

101 00 Praha 10

Jiří Doubek

System Engineer

m: +420 602 284 631

e: jiri.doubek@clarystone.com

w: www.clarystone.com

Strukturovaná kabeláž a

Aktivní prvky strukturované kabeláže

AG COM, s.r.o.

Náměstí Míru 22, 503 03 Smiřice

mobil: +420 603 851 264 ■ tel.: +420
495 405 950 ■ tel.: +420 495 405 911*

Ing. Jiří Skořepa

Jednatel, ředitel

e-mail: skorepa@agcom.cz ■

www.agcom.cz

Zabezpečení budovy

a Vnitřní rozhlas

VATAČK s.r.o.

Albertova 859

500 02 Hradec Králové

IČ: 259 96 851

DIČ: CZ25996851

tel.: 495 530 618 - 621, 776 243 991

e-mail: info@vatack.cz

Společná televizní anténa

Libor ŠAROUN - montáže a opravy STA

e: l.saroun@tiscali.cz

t: 603892755

Přístupový systém

Antonín Škopec - vedoucí divize IVAR a.s.
Poděbrady

IVAR, a.s., Bílkova 127

290 01 Poděbrady

Tel: 325 610 181, 325 611 018

Mob: 603 599 921

V Hradci králové dne 28.04.2020