

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 11 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

veřejné zakázky

„UHK – modernizace a rekonstrukce budovy B“

v rámci dotačního programu: 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol, název projektu: UHK – modernizace a rekonstrukce budovy B v otevřeném řízení dle § 56 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“)

Veškerá dokumentace k této zakázce je **uveřejněna na profilu zadavatele**

<https://zakazky.uhk.cz/vz00000924>

Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové, Rokitského 62, 500 03 Hradec Králové
III, IČ: 62690094,
veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.,
nezapsaná v obchodním rejstříku

Zadavatel obdržel dne 27. 05. 2020 dotazy, na něž níže barevně odpovídá:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr profese D.1.4.D Měření a regulace je položka č.8: Modulky chodu chlazení 1.pp-4.np.....75 ks. Můžete blíže specifikovat požadované technické parametry výrobku, případně uvést referenční výrobek?

Tyto moduly jsou pro komunikaci chladicího zařízení s nadřazenou regulací. Mají kontrolovat chod, blokovat chod, ukazovat poruchové stavy apod. dle funkčních schémat a datových bodů. Není možno říci typ, protože velmi záleží na výrobci chladicích jednotek, který bude uchazečem vybrán a výrobcí systému MaR, který bude nakonec po výběru jej dodávat.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr profese D.1.4.D Měření a regulace je položka č. SIM karta + předplatné.....1 kus. Můžete uvést jakou SIM kartu a jaké předplatné máme ocenit?

[SIM karta může být jakákoliv a předplatné může být za 1 Kč.](#)

Dále zadavatel obdržel dotaz dne 28. 05. 2020 a odpovídá níže barevně:

Dobrý den,

dle mého názoru je rozpor v zadávací dokumentaci mezi "Dokumentem rizik" a "Kontrolní list rizik".

Zatímco v "Dokumentu rizik" jsou ve formulářích uvedena rizika pouze 2, "Kontrolní list rizik" uvádí v obecné kontrole:

* Identifikoval účastník až 3 rizika? s poznámkou - Pokud účastník neidentifikoval maximálně možný počet rizik, bude mu v rámci hodnocení přiděleno 0 bodů (neutrální hodnocení) za každou možnost identifikovat riziko.

Prosím o odstranění tohoto rozporu v zadávací dokumentaci, kdy není jasné, kolik rizik má účastník identifikovat. Zároveň žádám o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 12.06.2020.

Děkujeme za upozornění. V kontrolním listu rizik je skutečně nesprávný počet možných rizik. V souladu s ust. 3.4 písm. a) zadávací dokumentace bude Zadavatel hodnotit max. 2 různá dodavatelem identifikovaná rizika a k nim navržená Opatření. Tomu odpovídá i Dokument rizik, ve kterém je prostor právě pro uvedení 2 rizik a k nim navržených Opatření.

Zadavatel proto tímto poskytuje přílohou upravenou verzi Kontrolního listu rizik. Vzhledem k tomu, že uvedený nesoulad neztížil podmínky účasti, ani požadavky kladené na dodavatele zadávacími podmínkami (dodavatelé měli ve formuláři Dokumentu rizik prostor pro uvedení právě jen 2 možných rizik), zadavatel lhůtu pro podání nabídek neprodlužuje. Zadavatel žádá, aby do nabídky vložil tuto upravenou verzi.

Příloha: upravená verze Kontrolního listu rizik

V Hradci Králové