



VÝMĚNA OSVĚTLENÍ TĚLOCVIČNY - LEGENDA

- S** **SVÍTIDLA** - Z3 SPORT 3 258/3 ZK + EP-PŘISAZENÁ SVÍTIDLA SE ZÁŘIVKAMI TYPU T8 S ELEKTRONICKÝM PŘEDŘADNÍKEM PRO ÚSPORU EL. ENERGIE A SVĚTLO BEZ MIHOTÁNÍ-SPECIÁLNÍ SVÍTIDLA S BÍLOU MŘÍŽKOU-DVOUZDROJOVÁ-NAPŘ. 2 x 58

230 V, 50 Hz, IP 20,

BAREVNÉ PROVEDENÍ - RAL 9003 - STANDART

DLE NORMY ČSN EN 12193 (osvětlení sportovišť)-třída osvětlení III A NORMY ČSN EN 12 464 - 1-PRO BĚŽNOU TĚLOCVIČNU JE PŘEDPIS $E_m = 300 \text{ lx}$, $R_a \geq 80$, $UGR = 22$

VOLBA SVĚTELNÉHO ZDROJE - ZÁŘIVKY TYPU/840-normální bílá s indexem barevného podání 80

CELKOVÝ POČET KUSŮ - 2 ŘADY/18 ks-CELKEM 36 ZÁŘIVKOVÝCH TĚLES

NOVÉ ODVĚTRÁNÍ

VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA -PRŮTOK 450M³/hod,PŘÍKON 96 W

2 radiální ventilátory, motory s nízkou spotřebou, regulace otáček, napájení 230V/50 Hz

Akustický tlak 55 dB(A)

VĚTRACÍ JEDNOTKA URČENA K MONTÁŽI DO VNITŘNÍCH PROSTOR, NA STĚNU NEBO PODLAHU

POLOHA NOVÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY-JEDNOTKA BUDE OSAZENA ČÁSTEČNĚ NA PARAPETU A NA OCELOVÝCH KONZOLÁCH NOSNOST 200 KG (JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY VĚTRACÍ JEDNOTKY)-DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE ZAŘÍZENÍ-1 OKNO BUDE ZRUŠENO-ZAZDĚNO

NAVRHL	VYPRACOVAL	DOMUS Stavební,projektová firma Ing. MILAN VÍDENSKÝ POTŠTEJN Tel.603468245
ING.MILAN VÍDENSKÝ		
MÍSTO STAVBY: U PIVOVARSKÉ FLOŠNY 296 , HK		
INVESTOR : UNIVERZITA- HRADEC KRÁLOVÉ		STUPĚŇ MĚŘÍTKO 1: 100
STAVBA OBJEKTU : OBJEKT H-BUDOVA KATEDRY TV A SPORTU-UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY		
OBSAH VÝKRESU - VÝMĚNA OSVĚTLENÍ TĚLOCVIČNY		ČÍSLO VÝKR. D.1.1.11