



### LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Označení místnosti	Účel místnosti	Prostředí dle ČSN 332000-3	Osvětlenost Epk ( lx )
101	Respirium	N	300
102	Chodba	N	250
103	WC muži	N	150
104	WC ženy	N	150
105	Úklidová komora	N	100
106	Sklad	N	150
107	Učebna	N	500
108	Sklad	N	150
109	Učebna	N	500
110	Učebna	N	500
111	Učebna	N	500
112	Sklad	N	150
113	Učebna	N	500
114	Učebna	N	500
115	Kancelář	N	300
116	Schodiště	N	150

N - prostředí dle ČSN 332000-3 normální

### LEGENDA SPOTŘEBIČŮ

Označení	Popis	Napětí	Příkon
1	Oběhové čerpadlo ÚT	230V	200W
2	Ekvitermní regulátor	230V	20W
3	Osoušeč rukou STIEBEL senzor. spínání	230V	1850W
4	Napájecí zdroj senzorů pisoáru	230V	50W
5	Osoušeč rukou STIEBEL senzor. spínání	230V	1850W
6	Vnitřní klimatizační jednotka		
7	Vnitřní klimatizační jednotka		
8	Vnitřní klimatizační jednotka		
9	Vnitřní klimatizační jednotka		
10	Vnitřní klimatizační jednotka		
11	Vnitřní klimatizační jednotka		

### POZNÁMKA:

Vnitřní klimatizační jednotky budou napojeny z venkovních kondenzačních jednotek viz EI - 5. Propojení jednotek je součástí montáže klimatizačních jednotek, provedou pracovníci v rámci instalace jednotek.

**OBCHODNÍ PROJEKT**  
Hradec Králové v.o.s.  
Zemědělská 880, 50003 H.K.  
tel. : 495542126, 495554024  
DIČ: 228-25297066

Kreslil	Vypracoval	Zodpovědný projektant	OBCHODNÍ PROJEKT HK v.o.s.	
VLADISLAV BYŽOVSKÝ			Zemědělská 880	
IČO 12997692			500 03 Hradec Králové	
Investor: Univerzita Hradec Král., Vítězslava Nezvala 57/Hr. Král.			Datum	06.2004
Akce: Univerzita Hradec Král. - rektorát Vítězslava Nezvala 57/ 50003 Hradec Král. Stavební úpravy traktu stravování a změna užívání pro účely IDV - traktu "C" b.č. 5			Zak. číslo	16/24-VOS
Díl: ELEKTROINSTALACE			Měřítko	1 : 100
Obsah: 1.NP - zásuvkové rozvody			Počet formátů	
			Číslo výkresu	Číslo kopie
			EI - 3	6