



4-CESTNÁ KAZETOVÁ KLIMATIZACE INSTALACE POD STROPEM V PODHLEDU
ZTI ZAJISTÍ ODVOD KONDENZÁTU
ČERPADLO KONDENZÁTU SOUČÁSTÍ JEDNOTKY
V PODHLEDU PŘÍSTUP PRO SERVIS
ŘÍZENÍ LOKÁLNÍM TERMOSTEM
MONTÁŽ KOODRINOVÁNA S ARCH. NÁVRHEM
DISPOZIC PODHLEDU, A OSVĚTLENÍ
DEKORAČNÍ PANEL, ČERPADLO KONDENZÁTU
PŘÍPRAVA KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ NA NADŘAŽENÝ SYSTÉM MaR MODBUS
CHLADÍČÍ/TOPNÝ VÝKON 5 kW



MÍSTO NAPOJENÍ ODVODU KONDENZÁTU



ROZVODY KLIMATIZACE TEPELNÉ IZOLOVANÉ
+ KOMUNIKAČNÍ KABELÁŽ MaR A ELEKTRO NAPÁJENÍ



ROZVODY ODVODU KONDENZÁTU
VEDENY V PODHLEDU, VYSPADOVÁNY

HIP:	ZODP. PROJEKTANT:	 TP ATELIER, spol. s r.o. Ing. Petr Tuček - mob.: 773 100 807 e-mail: petrucek.tpa@seznam.cz Olešnice 9, 549 41 Červený Kostelec IČO: 288 15 108, DIČ: CZ 288 15 108	
ING. PETR TUČEK	ING. EDUARD KADLEC		
	tel: 775 903 045		
KRAJ: KRÁLOVÉHRADSKÝ	MĚÚ: HRADEC KRÁLOVÉ SÚ: HRADEC KRÁLOVÉ		
INVESTOR: UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ, ROKITANSKÉHO 62, HRADEC KRÁLOVÉ II e-mail: assoc. prof. PharmDr. Kamil Musilek, Ph.D.		MĚŘÍTKO:	1 : 75
AKCE: UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ - BUDOVA S, NA ÚROVNI III. NP stavební úpravy pro chemickou laboratoř v místnosti S33 (C3.026)		FORMÁT:	
DOKUMENTACE PRO ZMĚNU UŽÍVÁNÍ STAVBY		DATUM:	02 / 2023
PŘÍLOHA: VZDUCHOTECHNIKA PŮDORYS LABORATOŘE - ČÁST KLIMATIZACE		DÍL 1 - STAVEBNÍ	ČÍSLO PARÉ:
		EVIDENČNÍ Č. AKCE:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.b.3