

	Větrání laboratoře C3026											
	Přehled zařízení UT a VZT						Datum:	02.2023				
C.Zař.	Popis	Systém	Průtok	Plak. Ztráta	Potř. Tepla	Potř. Chladu	El.Příkon	El. Proud	Napětí	Typ	Umístění	Poznámka
No.	Description		Air flow	Pressure lost	Heating Cap.	Cool. Cap.	Input	Current	Voltage	Type	Placement	Notice
			[m ³ /h]	[Pa]	[kW]	[kW]	[kW]	[A]	[V]	[-]	[-]	[-]
1	Rekuperační jednotka	přívod/odvod	500	250	1,7		0,40		230		c3026	pod stropem
	Záložní elektro ohříváč VZT						1,70		230			součást VZT
2	Klimatizace	cirkulace			5,0	5,0	2,40		230	4-cestné provedení	c3026	v podhledu
	Klimatizace	cirkulace			5,0	5,0	2,40		230	4-cestné provedení	c3026	v podhledu
	Klimatizace	cirkulace			5,0	5,0	2,40		230	4-cestné provedení	c3026	v podhledu
	Klimatizace	cirkulace			5,0	5,0	2,40		230	4-cestné provedení	c3026	v podhledu
	Celkem											