

## Příloha 1 - POŽADAVKY NA SILOVÉ PŘÍVODY

ze dne 25.01.2023 na akci „UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ - Úprava respiria a zázemí IPaKC“

Profese elektro zajistí silové přívody včetně provedení výchozí revize v tomto rozsahu:

	Zařízení	Umístění	Kabel	Jištění	PPO*	Ukončení	Výkon	Uzemnění	Zálohování	Poznámka
<b>E.1</b>	Napájecí zdroj tísňového systému	vrátnice	xxxx-J 3x2,5	Jistič 1/10/B	ANO	Vývod 230V	cca 0,3 kW		---	
<b>E.2</b>	Zásuvka pro ozvučení relaxační místnosti	m.č. 245-2	xxxx-J 3x2,5	Jistič 1/16/B	ANO	Zásuvka 230V	cca 0,8 kW		---	
<b>E.3</b>	Napájecí zdroj pro řídicí jednotku přístupového systému	V 1.NP elektro rozvodna viz výkres SLP	xxxx-J 3x2,5	Jistič 1/16/B	ANO	Vývod 230V	cca 0,5 kW		---	

\*PPO - Instalace přepětových ochran stupně B,C,D